

PRÜFZEUGNISSE

Option für Pivot Fenster System



Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

ORGANISMO
NOTIFICADO

nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA JOFEBAR, S.A

DIRECCIÓN RUA D.MARCOS DA CRUZ, Nº 1240
4455-482 PERAFITA-MATOSINHOS (PORTUGAL)

Nº CERTIFICADO 24146

VENTANA DE ALUMINIO
CORREDERA UNA HOJA + FIJO

(3.000 x 3.010) mm

REF. «FIXED-SLIDING IN BIRAIL (TYPE 03)
PANORAMAH! »

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 6A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C2
RESISTENCIA AL IMPACTO (UNE-EN 13049:2003)	CLASE 5

FECHA 05 de febrero de 2010

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

cidemco tecnalia
Fdo: Miguel Mateos
Resp. Envoltentes Arquitectónicas